

VKF Brandschutzanwendung Nr. 25089

Gruppe 261	Baukonstruktionen und Bausysteme
Gesuchsteller	H-Bau Technik GmbH Am Güterbahnhof 20 79771 Klettgau-Erzingen Germany
Hersteller	H-Bau Technik GmbH 79771 Klettgau-Erzingen Germany
Produkt	ISOPRO UND ISOMAXX
Beschrieb	Tragendes Wärmedämmelement für frei auskragende und unterstützte Balkone
Anwendung	REI 120 Anleitung für Bemessung und Konstruktion nach Angabe des Gesuchstellers Anwendung siehe Folgeseiten
Unterlagen	MFPA, Leipzig: Prüfbericht '3.2/11 -132-2Ä' (09.07.2012)
Prüfbestimmungen	EN 1363-1, EN 1365-2, EN 1366-4
Beurteilung	Feuerwiderstandsklasse: REI 120
Gültigkeitsdauer	31.12.2019
Ausstelldatum	02.04.2014
Ersetzt Anerkennung vom	-

Anerkennungsstelle der
kantonalen Brandschutzbehörden

M. Binz

Michael Binz

G. Rappo

Gérald Rappo





Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

Auskunft über die Anwendbarkeit
gemäss den Schweizerischen
Brandschutzvorschriften

VKF Nr. 25089

Gruppe 261	Baukonstruktionen und Bausysteme	Gültigkeitsdauer	31.12.2019
Gesuchsteller	H-Bau Technik GmbH Am Güterbahnhof 20 79771 Klettgau-Erzingen Germany		
Produkt	ISOPRO UND ISOMAXX		

Direkter Anwendungsbereich

Keine weiteren Anwendungen möglich.

**Attestation d'utilisation AEAI n° 25089**

Groupe 261	Constructions et systèmes de construction	
Requérant	H-Bau Technik GmbH Am Güterbahnhof 20 79771 Klettgau-Erzingen Germany	
Fabricant	H-Bau Technik GmbH 79771 Klettgau-Erzingen Germany	
Produit	ISOPRO UND ISOMAXX	
Description	Elément d'isolation thermique, porteur, pour balcons en porte-à-faux ou avec appuis	
Utilisation	REI 120 Dimensionnement et construction selon instructions du requérant Utilisation voir pages suivantes	
Documentation	MFPA, Leipzig: Prüfbericht '3.2/11 -132-2Ä' (09.07.2012)	
Conditions d'essai	EN 1363-1, EN 1365-2, EN 1366-4	
Appréciation	Classe de résistance au feu:	REI 120
Durée de validité	31.12.2019	
Date d'édition	02.04.2014	
Remplace l'attestation du	-	

Organisme de reconnaissance des
autorités cantonales de protection incendie

Michael Binz

Gérald Rappo





Association des établissements cantonaux d'assurance incendie

Information sur l'utilisation selon
les prescriptions suisses de
protection incendie AEAI

n° AEAI 25089

Groupe 261	Constructions et systèmes de construction		
Requérant	H-Bau Technik GmbH Am Güterbahnhof 20 79771 Klettgau-Erzingen Germany	Durée de validité	31.12.2019
Produit	ISOPRO UND ISOMAXX		

Domaine d'application directe

Pas d'autres applications possibles.